

no frame a ring w

linha de luminárias embutidas para parede, com opções de fecho difuso. sua principal característica é a fixação sem moldura, conferindo um acabamento limpo aos ambientes.

informações técnicas

fonte de luz
LED integrado

IRC
alto índice de reprodução de cor (irc>90 | r9>60)

vida útil
50.000h

potência (W), fecho, temperatura de cor (K),
fluxo nominal (lm nominal), fluxo útil (lm útil)

W		K	lm nominal	lm útil
1	d	2700		
1	d	3000	165	13
1	d	4000		
2	d	2700		
2	d	3000	308	21
2	d	4000		

equipamentos


LED driver 350mA (incluso, dentro do produto)
LED driver 700mA (incluso, dentro do produto)

controle
on/off

instalação
alvenaria

IP
20

dimensões




acabamentos e cores

cores

 branco txt

vista lateral

dimensões em milímetros



no frame a ring w

folha
1/1

escala
1:1.5

data
31/10/2018

desenhista
joao ferreira


aprovação
edmilson

revisões

31/10/2018

vista frontal

dimensões em milímetros



para maiores informações,
consulte a área técnica
produto@lumini.com.br



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email:laboratorio@lumini.com.br
Tel:+55 11 3437-5555 Fax:+55 11 3437-5555
Address:Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: no frame a ring w

LampCAT: modulo led 1W 30K irc 90

Ballast type: led driver 350mA

Report No:

Voltage(V): 127.9700

Test No:

Current(A): 0.0300

Number of Lamps: 1

Power (W): 1.5070

Lamp flux(lm): 165.0

PF: 0.3910

Length(mm): 35

Width(mm): 35

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 12.70, Efficiency(%): 7.70% , Luminous Efficacy(lm/W): 8.43

Central intensity(cd): 0.143, Maximum intensity(cd): 3.380

Angle of maximum intensity: C=90.0 γ =80.0



Beam angle of C90 plane : 211.67

Aveage BeamAngle(IEC 61341):180.10


Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.0

Date: 10/06/2025
Humidity(%): 58.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90




C90(Max): —
 C0/C180: —
 C90/C270: —



Max , Ave

Beam angle of C90 plane 211.67



lumini

Luminance Limiting Curve(no luminous side)

Appendix Page: 5 Total:6

Luminance Table


γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	165	181	203	233	276	341	450	671	1338
C45	1759	2237	2710	3342	4138	5341	7208	11191	22296
C90	2638	3205	3930	4742	5886	7500	10361	15891	31661

L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
276	3449	2437	601	6157	4205	1784	18729	13043

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve



Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.0

Date: 10/06/2025
Humidity(%): 58.0%

Operator: 01
Distance(m): 6.90

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	9.29	10.30	10.22	11.28	12.56	15.91	16.92	16.84	17.90	19.18
	3H	11.51	12.45	12.45	13.44	14.73	20.02	20.97	20.97	21.96	23.25
	4H	12.57	13.47	13.52	14.47	15.77	22.25	23.14	23.20	24.14	25.44
	6H	13.55	14.40	14.51	15.40	16.72	24.69	25.54	25.65	26.54	27.86
	8H	14.09	14.92	15.06	15.92	17.24	26.00	26.83	26.96	27.83	29.15
	12H	14.66	15.46	15.63	16.47	17.80	27.46	28.26	28.43	29.27	30.59
4H	2H	13.17	14.06	14.12	15.06	16.36	16.73	17.63	17.68	18.62	19.92
	3H	15.68	16.48	16.65	17.49	18.82	21.01	21.81	21.98	22.82	24.15
	4H	16.99	17.73	17.97	18.74	20.08	23.46	24.20	24.44	25.21	26.55
	6H	18.13	18.81	19.13	19.83	21.17	26.07	26.74	27.06	27.77	29.10
	8H	18.73	19.36	19.73	20.39	21.74	27.52	28.16	28.52	29.19	30.53
	12H	19.30	19.89	20.30	20.91	22.28	29.16	29.75	30.15	30.77	32.14
8H	4H	19.70	20.33	20.69	21.36	22.70	23.98	24.61	24.97	25.64	26.98
	6H	21.41	21.96	22.42	22.99	24.36	26.86	27.41	27.87	28.44	29.81
	8H	22.33	22.82	23.35	23.87	25.24	28.57	29.05	29.58	30.10	31.47
	12H	23.09	23.52	24.11	24.59	25.95	30.41	30.84	31.43	31.91	33.27
12H	4H	20.55	21.14	21.54	22.16	23.53	24.07	24.66	25.07	25.68	27.06
	6H	22.66	23.15	23.68	24.20	25.57	27.11	27.60	28.13	28.65	30.02
	8H	23.78	24.21	24.79	25.27	26.63	28.87	29.30	29.88	30.36	31.72
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		0.2/-1.6					0.2/-0.8				
S = 1.5H		0.2/-1.6					0.2/-0.8				
S = 2.0H		0.1/-1.4					0.3/-0.8				
Standard tables:		BKBF					BK12				
Uncorrected UGR		11.5					6.5				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25



lumini Solucoes em Iluminacao LTDA
www.lumini.com.br
Email:laboratorio@lumini.com.br
Tel:+55 11 3437-5555 Fax:+55 11 3437-5555
Address:Rua Ferreira Viana, 716 - Socorro - São Paulo/SP

lumini

LumCAT:

Luminaire: no frame a ring w

LampCAT: modulo led line 2W 30K irc 90

Ballast type: led driver 700mA

Report No:

Voltage(V): 127.9500

Test No:

Current(A): 0.0540

Number of Lamps: 1

Power (W): 3.0340

Lamp flux(lm): 308.0

PF: 0.4410

Length(mm): 70

Width(mm): 70

Phm Type: C

Height(mm): 0

Photometric Results

Lumens(lm): 20.90, Efficiency(%): 6.78% , Luminous Efficacy(lm/W): 6.89

Central intensity(cd): 0.095, Maximum intensity(cd): 6.189

Angle of maximum intensity: C=90.0 γ =81.0


Beam angle of C90 plane : 180.14


Aveage BeamAngle(IEC 61341):180.10

Equipment: equipamento lumini
Temperature(°C): 25.0

Date: 10/06/2025
Humidity(%): 58.0%


Operator: 01
Distance(m): 6.90





Max , Ave

Beam angle of C90 plane 180.14



lumini

Luminance Limiting Curve(no luminous side)

Appendix Page: 5 Total:6

Luminance Table


γ	45	50	55	60	65	70	75	80	85
C0	27	30	34	39	46	57	75	112	223
C45	728	922	1118	1399	1724	2244	3078	4756	9699
C90	1195	1451	1745	2176	2690	3466	4768	7162	14270

L(Hor)(65)	L(Ver)(65)	L45(65)	L(Hor)(75)	L(Ver)(75)	L45(75)	L(Hor)(85)	L(Ver)(85)	L45(85)
80	1586	1069	131	2778	1858	446	8027	5825

Glare Table

Glare	Quality	Service Values Illuminance(lx)							
1.15	A	2000	1000	500	≤ 300				
1.5	B		2000	1000	500	≤ 300			
1.85	C			2000	1000	500	≤ 300		
2.2	D				2000	1000	500	≤ 300	
2.55	E					2000	1000	500	≤ 300
		a	b	c	d	e	f	g	h

Luminance Limiting Curve



Equipment: equipamento lumini
Temperature($^{\circ}$ C): 25.0

Date: 10/06/2025
Humidity(%): 58.0%


Operator: 01
Distance(m): 6.90

Illumination assessment according UGR											
Rf of Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
Rf of Wall	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
Rf of Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room dimensions		Viewed crosswise					Viewed endwise				
X	Y										
2H	2H	6.06	7.10	6.97	8.06	9.31	13.40	14.44	14.31	15.40	16.66
	3H	8.10	9.07	9.02	10.04	11.30	17.67	18.64	18.59	19.61	20.87
	4H	9.07	9.99	10.00	10.97	12.24	19.92	20.85	20.86	21.83	23.10
	6H	9.94	10.81	10.88	11.79	13.08	22.38	23.25	23.31	24.23	25.52
	8H	10.27	11.13	11.22	12.11	13.40	23.69	24.54	24.63	25.52	26.82
	12H	10.56	11.39	11.51	12.37	13.67	25.12	25.95	26.07	26.93	28.23
4H	2H	10.23	11.16	11.16	12.13	13.41	14.15	15.08	15.08	16.05	17.33
	3H	12.63	13.46	13.58	14.45	15.75	18.58	19.41	19.53	20.40	21.70
	4H	13.91	14.67	14.87	15.66	16.98	21.08	21.84	22.04	22.84	24.15
	6H	14.97	15.67	15.94	16.68	17.98	23.70	24.40	24.68	25.41	26.72
	8H	15.43	16.09	16.41	17.10	18.42	25.17	25.82	26.15	26.84	28.15
	12H	15.83	16.44	16.81	17.44	18.79	26.78	27.39	27.76	28.40	29.74
8H	4H	16.82	17.48	17.80	18.49	19.81	21.54	22.20	22.52	23.21	24.53
	6H	18.47	19.03	19.46	20.05	21.39	24.44	25.01	25.43	26.03	27.37
	8H	19.29	19.79	20.29	20.82	22.17	26.15	26.66	27.15	27.69	29.03
	12H	19.93	20.38	20.93	21.43	22.76	27.99	28.44	28.99	29.49	30.82
12H	4H	17.74	18.36	18.72	19.36	20.70	21.62	22.24	22.60	23.24	24.58
	6H	19.78	20.29	20.78	21.32	22.66	24.67	25.18	25.67	26.21	27.55
	8H	20.80	21.25	21.80	22.30	23.63	26.42	26.87	27.42	27.92	29.25
Variation with the observer position at spacings:											
S = 1.0H		0.2/-1.7					0.2/-0.7				
S = 1.5H		0.2/-1.5					0.2/-0.7				
S = 2.0H		0.1/-1.4					0.2/-0.6				
Standard tables:		BKBF					BK12				
Uncorrected UGR		9.0					3.6				

依据CIE Publ. 117 计算 UGR, S/H = 0.25

no frame

no frame a w
no frame a ring w



atenção

leia atentamente todas as instruções relacionadas ao seu produto antes de utilizá-lo.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.

não são permitidas modificações no produto, esse deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

em caso de dúvidas, entre em contato com o fabricante.

especificações técnicas

fonte de luz

módulo led integrado (incluso)

índice de proteção

IP20 - luminária para uso interno

peso

no frame a w - 0,2 kg
no frame a ring w - 0,2 kg

cuidados com o produto

o produto deve ser manuseado com cuidado para evitar riscos e deformações.

para limpeza, utilize detergente neutro e um pano de algodão macio. finalize com um pano de algodão seco.

instalação

conteúdo da embalagem

1 luminária

ferramentas necessárias

fita isolante

informações importantes


para a instalação, lave as mãos e seque as mãos, use luvas descartáveis.

antes de iniciar a instalação, certifique-se que a energia elétrica esteja desligada.


retire a luminária da embalagem com cuidado e apoie-o em uma superfície limpa e seca.

instalação passo a passo


1. faça um nicho na parede com 74 x 76 x 101mm (AxLxP).




2. retire o difusor (df1) e o suporte do led (sl1) do corpo externo (ce1).




3. faça a ligação elétrica. isole os fios separadamente com fita isolante. repita a operação envolvendo o conjunto dos fios, vedando completamente a emenda.



4. encaixe o corpo externo (ce1) no nicho faceando na parede e dê o acabamento final.



5. encaixe o suporte do led (sl1) e o difusor (df1) no corpo externo (ce1).



6. a luminária após instalada deverá ficar como ilustrado na imagem. ligue a rede elétrica e teste o seu funcionamento.

